

Bemerkungen zum unterirdischen Anschluss an Santa Rita

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Anschluss in Level 0 (ist sehr weit unten)
- Anschluss in Level 1 (ist eher machbar)

bei beiden muss man bestehende Nutzungen ersetzen, diese sind mit schraffierter Fläche ausgewiesen.

Bei beiden Varianten muss die Unterführung hangaufwärts abgekröpft werden, damit eine Strassenunterführung mit Überdeckung von 2m gewährleistet ist.

Die Skizzen haben wir im Attachment angehängt.

Andere Anschlussmöglichkeiten sind nicht sinnvoll, weil bei diesen:

- das bestehende Gebäude unterfahren werden müsste (ist sehr kostspielig, Bergbau)
- weil bestehende techn. Installationen/Haupterschliessungen Elektro/Lüftung usw. abgebrochen und ersetzt werden müssen (zu kostspielig, unter Betrieb schwierig umzusetzen)
- Lift angepasst werden müsste.

23.05.2019, Residenz Brigerberg, Ried-Brig